



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЮЖНО-ПРИБОБСКИЙ ГПЗ”

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

Ю.В. Копотилов

«18» 09 2018 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности
в СЭБ и производственных помещениях
структурных подразделений
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»
ИПБ - 03

Дата ввода в действие 18 сентября 2018 г.

Ханты-Мансийск, 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Содержание территории, зданий, помещений.....	3
4. Соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на путях эвакуации.....	4
5. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования и электросетей.....	6
6. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.....	6
7. Требования к средствам пожаротушения.....	7
8. Требования к пожарной автоматике.....	7
9. Действия работников предприятия при обнаружении пожара.....	7

1. Введение.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования по соблюдению мер пожарной безопасности в СЭБ и производственных помещениях структурных подразделений ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

Инструкция разработана в соответствии действующим требованиям:

- Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»;
- «Правил безопасности для нефтегазоперерабатывающих заводов и производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N125.

1.2. Требования настоящей инструкции обязательны к исполнению на ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

2. Общие положения.

2.1. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность зданий, помещений, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

2.2. Ответственные за пожарную безопасность зданий и помещений обязаны принимать участие в обеспечении пожарной безопасности проводимых на объектах мероприятий.

2.3. В зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей на случай пожара и таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

2.4. Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить практические тренировки по отработке действий при возникновении пожара с полной эвакуацией людей из зданий.

2.5. Все работники должны допускаться к работе независимо от занимаемой должности только после прохождения первичного (вводного) противопожарного инструктажа при приеме на работу и вторичного инструктажа на рабочем месте в установленном нормативными документами порядке.

2.6. Перепланировка помещений (зданий), изменение их функционального назначения, установка и замена инженерного оборудования, установка и эксплуатация электронагревательных приборов, отключение или перевод в режим ручного управления установок пожарной автоматики производятся только после письменного согласования с ОКС и КР, руководителя предприятия, ОПБ, ОТ и Э и пожарной охраны.

2.7. Запрещается установка мебели, оборудования, оргтехники, электроприборов и т.п., уменьшающих установленную ширину проходов или коридоров и препятствующих свободной эвакуации людей.

3. Содержание территории, зданий, помещений.

3.1. Территория у зданий должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. и вывозиться с территории предприятия.

3.2. На территории объекта разведение костров и сжигание мусора запрещено.

3.3. Не допускается замазученность производственной территории, помещений и оборудования, загрязнение горючими жидкостями, мусором.

В местах разлива ГЖ пропитанный ими грунт должен быть тщательно промыт, убран и засыпан сухим песком или грунтом.

Сбор использованных обтирочных материалов необходимо производить в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

3.4. Территории, здания и помещения должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности.

3.5. В противопожарных разрывах между зданиями и непосредственно у стен зданий не разрешается организовывать любого рода складирование, установку мобильных зданий (вагончиков), стоянки транспортных средств.

3.6. Дороги, проезды, подъезды, проходы к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к противопожарному инвентарю должны быть свободны и содержаться в исправном состоянии. Запрещается загромождать въездные и выездные ворота.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

3.7. Стоянка транспортных средств, используемых для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также взрывопожароопасных материалов вблизи зданий и на общих автостоянках запрещается.

3.8. Сети противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии.

При отключении участков водопроводной сети, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

3.9. Пожарные гидранты должны содержаться в исправном состоянии, в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда. Доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам должно обеспечиваться в любое время года.

3.10. Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое вооружение не по назначению.

3.11. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в исправном состоянии.

4. Соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на путях эвакуации.

4.1. В здании, помещении запрещается:

4.1.1. Хранить в не отведенных для этой цели местах взрывопожароопасные вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами или из-под них. Запрещается совместное хранение веществ и материалов без учета их физико-химических свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

4.1.2. Использовать пути эвакуации (вестибюли, холлы, коридоры, лестничные клетки, тамбуры и др.), технические этажи и чердаки, вентиляционные камеры, электрощитовые и т.п. для организации (в том числе временно) любого рода складирования (хранения), а также для устройства бытовых помещений, мастерских и производственных участков.

4.1.3. Производить любые работы и мероприятия с применением открытого огня без оформленного наряда-допуска.

4.1.4. Курить в зданиях и помещениях, а также вне отведенных для этих целей местах.

4.1.5. Применять на путях эвакуации, не сертифицированные и горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен, полов и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней, площадок и ограждений.

4.1.6. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

4.1.7. Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

4.1.8. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

4.1.9. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

4.1.10. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

4.2. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.5. Промасленную спецодежду необходимо хранить в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

4.6. Запрещается складывать (сушить) спецодежду, промасленную ветошь на нагревательных приборах и трубопроводах систем отопления.

4.7. Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

4.8. Запрещается устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

5. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования и электросетей.

5.1. При эксплуатации электроустановок, оборудования и электросетей запрещается:

5.1.1. Пользоваться неисправными электроприборами, оборудованием и электросетями.

5.1.2. Оставлять после окончания рабочего дня включенными в сеть любые электроприборы, оборудование и освещение, за исключением дежурного и эвакуационного (аварийного) освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, оповещения; серверов (персональных компьютеров, выполняющих функцию серверов), активного сетевого оборудования, рабочих станций администраторов; оборудования, расположенного в запираемых монтажных стойках и коммуникационных комнатах; электроприборов и оборудования, обеспечивающих жизнедеятельность зданий и работающих под контролем дежурного персонала.

5.1.3. Использовать электроприборы и оборудование с отступлением от требований инструкций предприятий-изготовителей и в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

5.1.4. Эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

5.1.5. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, аппаратами защиты и другими электроустановочными изделиями.

5.1.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

5.1.7. Использовать нестандартные (самодельные) плавкие вставки и аппараты для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

5.1.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

5.1.9. Проводить самостоятельно на рабочем месте ремонт электроприборов, кабелей, проводов и т.п.

5.1.10. Уменьшать расстояние от светильников, извещателей (датчиков) пожарной сигнализации и систем пожаротушения до хранящихся предметов (оборудования) менее чем до 0,5 м.

6. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.

6.1. Устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, а также автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться специализированной организацией в установленные сроки и содержаться в исправности.

6.2. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздуховоды должны очищаться пожаровзрывобезопасными способами от горючих отходов, с периодичностью не реже 1 раза в квартал, с составлением актов.

6.3. При эксплуатации систем вентиляции (в т.ч. дымоудаления и подпора воздуха) и кондиционирования запрещается:

6.3.1. Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

6.3.2. Закрывать посторонними предметами (заклеивать) вентиляционные отверстия и решетки (жалюзи).

6.3.3. Выжигать скопившиеся в воздуховодах горючие отложения, пыль и другие горючие вещества.

6.3.4. Хранить в вентиляционных камерах какого-либо оборудование и материалы.

6.4. Проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре необходимо проводить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Требования к средствам пожаротушения.

7.1. Территории, в том числе организованные стоянки автотранспорта, здания и помещения должны быть обеспечены огнетушителями, пожарным инвентарем и пожарным инструментом согласно норм оснащения.

7.2. Имеющиеся сети противопожарного водоснабжения и средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии, находиться в

легкодоступных местах, очищаться от пыли и грязи, подвергаться техническому обслуживанию в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

7.4. Шкафы с пожарными кранами и места нахождения огнетушителей должны иметь соответствующие обозначения (знаки безопасности). Шкафы с пожарными кранами и огнетушители должны быть пронумерованы.

7.5. Запрещается:

7.5.1. Загромождать подходы к средствам пожаротушения.

7.5.2. Использовать средства пожаротушения не по назначению.

7.5.3. Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, неисправности на запорно – пусковой головке или на накидной гайке, а так же при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

8. Требования к пожарной автоматике.

8.1. Системы автоматической противопожарной защиты, оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях должны монтироваться и технически обслуживаться специализированными организациями.

8.2. В помещении, в котором установлены приемные станции и приборы (другое оборудование) систем противопожарной защиты здания, должны быть инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправностях установок пожарной автоматики.

8.3. Установки (приборы и устройства) пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, иметь соответствующие обозначения и возможность ручного запуска.

8.4. При выполнении работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок пожарной автоматики (отдельных линий, извещателей и т.п.), систем оповещения людей о пожаре, необходимо принимать соответствующие меры по защите зданий (помещений) от пожаров и обеспечению безопасности людей.

9. Действия работников предприятия при обнаружении пожара.

9.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно сообщить об этом по телефону «371-301» или «396-901» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию) и оповестить всех находящихся в помещении людей, поставить в известность руководителя и дежурные службы объекта.

9.2. Аварийную остановку оборудования осуществляет оперативный персонал в специально оговоренных случаях, по плану ликвидации возможных аварий.

9.3. Включить по возможности имеющиеся системы оповещения эвакуацией при пожаре, системы пожаротушения, согласно разработанных инструкций.

9.4. Отключить по возможности вентиляцию, за исключением систем дымоудаления.

9.5. До прибытия пожарной охраны принять по возможности меры по:

9.5.1. эвакуации людей и материальных ценностей;

9.5.2. тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

9.5.3. сохранности материальных ценностей.

9.6. Руководитель объекта (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

9.6.1. проверить, вызвана ли пожарная охрана, при необходимости продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

9.6.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение.

9.6.3. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

9.6.4. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

9.6.5. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию из зоны огня материальных ценностей и документации.

9.6.6. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9.7. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или замещающее лицо) обязан:

9.7.1. проинформировать руководителя тушения пожара о наличии людей в зоне пожара, конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений.

9.7.2. сообщить сведения о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

9.7.3. обеспечить безопасность работ пожарных подразделений от воздействия электроэнергии и других факторов.

9.7.4. обеспечить выполнение работ по отключению и переключению коммуникаций согласно указаний руководителя тушения пожара.

Разработал:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э



К.Н. Шевченко

Согласовано:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора



З.М. Муратов