




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИБОБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера - первого
заместителя генерального директора


_____ А.И. Мишин
« 26 » 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»


_____ М.Р. Мухаметшин
« 26 » 02 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ для ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объектах ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

ИПБ-09

г. Ханты-Мансийск
2024 г.

1. Общие положения.

1.1. Данная инструкция для ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объектах ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (далее – Инструкция) определяет права, ответственность и обязанности лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объектах ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (далее – Общество) по организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и противопожарного режима в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», другими нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности;
- иными локальными нормативными актами Общества.

1.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначается приказом генерального директора Общества.

1.4. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности должен пройти обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования.

1.5. В деятельности по пожарной безопасности ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объектах Общества руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации;
- Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;
- Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
- другими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности;
- данной инструкцией и иными локальными нормативными актами Общества.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность должен знать:

- классификацию зданий, сооружений и пожарных отсеков Общества по функциональной пожарной опасности;
- категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
- классификацию пожаров;
- пожарную опасность помещений и оборудования Общества;

- характеристику веществ и материалов, находящихся в помещениях Общества, их пожароопасные свойства;
- нормы обеспечения переносными огнетушителями в зависимости от их категории по пожарной опасности и класса пожара;
- требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;
- места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, ручных пожарных извещателей);
- правила и места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Обществе, несет ответственность за выполнение требований настоящей инструкции, эффективную организацию мероприятий по пожарной безопасности и противопожарному режиму в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Функции.

2.1. Основными функциями, выполняемыми ответственным за пожарную безопасность, являются:

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- контроль работоспособности систем и средств противопожарной защиты Общества (подразделения);
- реализация противопожарных мероприятий Общества (подразделения).

3. Обязанности ответственного за пожарную безопасность.

3.1. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности анализирует состояние противопожарной защиты, уровень готовности сотрудников к действиям в случае возникновения пожара, а также наличие, достаточность и работоспособность первичных средств пожаротушения.

3.2. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности контролирует:

- соблюдение правил пожарной безопасности и требований противопожарного режима сотрудниками Общества и подрядными организациями;
- наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены;
- исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Общества;
- исправность систем и средств противопожарной защиты Общества (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре);
- наличие на противопожарных дверях и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;
- наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем;
- процесс очистки зданий, сооружений и территории Общества от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

- содержание (в любое время года) свободными проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и гидрантам;
- содержание эвакуационных путей и выходов, отсутствие их захламленности;
- бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.3. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности организует:

- контроль проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации сотрудников, находящихся в зданиях и сооружениях (с постоянным пребыванием более 50 человек);
- контроль размещения, своевременной перезарядки и замены огнетушителей в помещениях согласно установленным нормам;
- контроль проведения проверок на исправность заземляющих устройств;
- контроль проведения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- контроль проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- контроль проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;
- контроль проведения проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;
- обеспечение содержания наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений Общества при пожаре, а также ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время года;
- организация проведения не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- размещение в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линий связи пожарной сигнализации; для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений;
- контроль обозначения категорий по пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- контроль проведения (минимум 2 раз в год) проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.4. После завершения рабочего дня осматривает территорию, помещения и проверяет:

- надлежащую уборку территории от горючих отходов и мусора;
- отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, подходов к

первичным средствам пожаротушения;

- работоспособность эвакуационного освещения и автоматической пожарной сигнализации (визуально);

- при осмотре и проверке помещений устанавливает, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара; при обнаружении подобных признаков – выявляет причины и немедленно принимает меры к их устранению.

3.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности необходимо:

- при наличии сотрудников в помещении – обеспечить их безопасность, организовать экстренную эвакуацию;

- оповестить о пожаре при помощи ручного пожарного извещателя;

- вызвать пожарную охрану по телефону 83467(371-301), 89825668947. При этом сообщить диспетчеру: название Организации, место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит), свою фамилию и имя;

- в случае необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь и другие службы;

- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей – принять меры по тушению пожара в начальной стадии;

- организовать встречу пожарных подразделений, доложить первому прибывшему на место пожара руководителю тушения пожара о принятых мерах, далее действовать по его указанию в зависимости от сложившейся обстановки.

3.6. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает подразделения пожарной охраны доступ в любые подконтрольные помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

4. Права.

4.1. Ответственный за пожарную безопасность имеет право в пределах своей компетенции:

- присутствовать во время проведения работ с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности;

- предъявлять требования к сотрудникам по соблюдению требований пожарной безопасности;

- осуществлять приостановку любых видов работ в случае нарушения требований пожарной безопасности;

- вносить предложения главному инженеру – первому заместителю генерального директора Общества по совершенствованию работы систем и средств противопожарной защиты;

- запрашивать в отделе ПБ, ОТ и Э, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

- повышать свою квалификацию.

5. Ответственность.

5.1. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности несет ответственность за:

- своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей;

распоряжений, инструкций и поручений руководства, нормативно-правовых актов по направлению своей деятельности;

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами и локальными документами Общества;

- оперативное принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу деятельности Общества, его работникам и иным лицам.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин инструкции и иных локальных нормативных актов, обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее нарушение правил пожарной безопасности, ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

Разработал:

Старший специалист отдела ПБ, ОТ и Э



Д.А. Деружинский

Согласовано:

Начальник ОПБ, ОТ и Э



С.В. Хундяков

Представитель трудового коллектива
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»



М.С. Качан